

靖边县行政审批服务局文件

靖政审批招发〔2025〕53号

靖边县行政审批服务局 关于靖边县西片区供水管网漏损治理 工程招标实施方案批复的函

靖边县东坑镇人民政府：

你单位报来《关于靖边县西片区供水管网漏损治理工程招标实施方案批复的函》及相关材料收悉。根据我局《关于靖边县西片区供水管网漏损治理工程可行性研究报告的批复》（靖政审批投发〔2025〕4号）、《关于靖边县西片区供水管网漏损治理工程靖边县西片区供水管网漏损治理工程初步设计（概算）的批复》（靖政审批投发〔2025〕83）等文件，以及各项前期

工作准备情况，经研究，同意你单位所报招标实施方案，现就有关事项批复如下：

一、项目概况及拦标价

项目名称：靖边县西片区供水管网漏损治理工程；

建设地址：靖边县东坑镇集镇街道；

项目工期：120 日历天；

项目拦标价：18011697.06 元，资金来源为财政资金。

二、项目法人

项目单位：靖边县东坑镇人民政府；

法定代表人：王平化；

项目负责人：戴海洋。

三、招标范围及标段划分

招标范围：靖边县西片区供水管网漏损治理工程主要修复更新改造老旧供水管网共计 40 公里。敷设配水干管 de160-de110 管道 9.6km，村镇配水支管 de110-de40 管道 30.4km；管道附属设施包括砖砌阀门井 155 座，砖砌排气井 13 座，砖砌排泥井 11 座，砖砌排泥湿井 11 座，智能远传水表井 20 座，减压阀井 2 座，消火栓井 62 座，地下式消火栓 62 套，智能水表 3000 个，智能化监测设施一套。

标段划分：共设 2 个标段。N1 标段主要建设内容为修复更新改造老旧供水管网共计 23.40 公里。管道管材采用聚乙烯

PE100 管，管径 de160-de40，其中：敷设配水干管 de160-de110 管道 6.56km，村镇配水支管 de110-de40 管道 16.84km。管道附属设施包括砖砌阀门井 123 座，砖砌排气井 9 座，砖砌排泥井 9 座，砖砌排泥湿井 9 座，智能远传水表井 20 座，消火栓井 37 座，地下式消火栓 37 套，智能化监测设施一套，更换 IC 卡智能水表 800 块。N1 拦标价为 10671275.4 元；

N2 主要建设内容为修复更新改造老旧供水管网共计 16.60 公里。管道管材采用聚乙烯 PE100 管，管径 de160-de40，其中：敷设配水干管 de160-de110 管道 3.06km，村镇配水支管 de110-de40 管道 13.54km。管道附属设施包括砖砌阀门井 32 座，砖砌排气井 4 座，砖砌排泥井 2 座，砖砌排泥湿井 2 座，减压阀井 2 座，消火栓井 25 座，地下式消火栓 25 套，更换 IC 卡智能水表 2200 块。N2 拦标价为 7340421.66 元。

四、招标方式

公开招标。

五、招标组织形式

委托具有相应资格的招标代理公司。

六、招标公告发布

在《陕西省公共资源交易中心网》《陕西采购与招标网》《靖边县人民政府网》发布公告，公告期不少于 5 日。

七、招标文件编制

由招标人按照国家有关法律、法规规定要求进行编制，招

标文件的发出至提交投标文件截止不得少于法定时间。

八、投标人资格条件及资审

投标人资格条件：N1-N2 投标人须具备独立法人资格，具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，拟派项目负责人须具备市政公用工程专业二级注册建造师及以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。

资审：该项目采用资格后审。

九、投标保证金

投标人在投标时，必须按有关规定提交信用记录报告，并按有关规定缴纳投标保证金，也可根据榆林市人民政府办公室印发的《关于支持民营企业积极参与国有资金投资工程建设项目确保国有民营企业一视同仁公平竞争的若干措施》的通知（榆政办函〔2022〕40号）规定，以“投标信用承诺书”代替投标保证金。

十、评标委员会

评标委员会由招标人负责组建，其成员由专家评委和招标人代表组成，人数为5人（含5人）以上奇数，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家评委从专家库中随机抽取产生，评标委员会主任由评标委员会选举产生。

十一、评标办法

评标办法按照国家有关法律、法规规定执行，并在招标文件中载明。

十二、监督

本次招标活动在榆林市公共资源交易中心（榆林市民大厦）进行。按有关规定由靖边县发展和改革委员会依法监督。

本批复自发布之日起一年内有效。

此复



抄送：县纪委监委，检察院，发改科技、财政、审计、统计局。

靖边县行政审批服务局

2025年7月17日印发

共印 10 份